

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 10. Mai 2005
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-407
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: IV 36.1-1.19.15-126/05

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 10. Dezember 2004

Zulassungsnummer:

Z-19.15-1644

Antragsteller:

Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

Kabelabschottung "PROMASTOP-Polsterschott S 90"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2009

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15-1644 vom 10. Dezember 2004. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 2.2.1.1 erhält folgende Fassung:

Die Brandschutzkissen³, "PROMASTOP-PS" genannt, müssen nach Abschnitt 2.1.1 gemäß den in der Tabelle aufgeführten Angaben hergestellt werden.

Brandschutzkissen "PROMASTOP-PS"	
Abmessungen (Länge x Breite) [mm]	Füllmenge (Nenngewicht) [g]
320 + 20 x 200 ± 10	750 ± 50
320 + 20 x 100 ± 10	300 ± 30
320 + 20 x 90 ± 10	150 ± 15

Meske

Beglaubigt