

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 31. Januar 2005
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-240
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: IV 33-1.6.5-174/04

Bescheid

über
die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 16. Januar 2004

Zulassungsnummer:

Z-6.5-1799

Antragsteller:

gte Brandschutz AG
Hamburger Straße 2
14532 Stahnsdorf

Zulassungsgegenstand:

Feststellanlage "Baureihe 20-F" für Feuerschutzabschlüsse

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2006

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.5-1799 vom 16. Januar 2004. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert bzw. ergänzt.

1. Der Abschnitt 1.1.3, Liste 1, erhält folgende Fassung:

Liste 1

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	DIN EN 54 ¹	DIN EN 60 079-14 ²
<u>Ionisationsrauchmelder</u>				
1	IMX 1001 E	Minimax	Teil 7 (1989-09)	—
2	62 050 mit Sockel 62 060	effeff Fritz Fuss	Teil 7 (1989-09)	—
3	55000-200	Apollo	Teil 7 (1989-09)	—
4	BR 716	Siemens/Cerb.	Teil 7 (1989-09)	—
5	BR 910	Siemens/Cerb.	Teil 7 (1989-09)	—
6	F 911 Ex mit EX-MS 6/7	Siemens/Cerb.	Teil 7 (1989-09)	Zonen 1 und 2
<u>Optische Rauchmelder</u>				
7	OMX 1001	Minimax	Teil 7 (1989-09)	—
8	62 054-1 mit Sockel 62 060	effeff Fritz Fuss	Teil 7 (1989-09)	—
9	55000-300	Apollo	Teil 7 (1989-09)	—
10	SDF 200	Siemens	Teil 7 (1989-09)	—
11	BR 12	Siemens	Teil 7 (1989-09)	—
12	BR 12 Ex mit EX-MS 6/7	Siemens	Teil 7 (1989-09)	Zonen 1 und 2
13	ORM 130/A (Y)	Hekatron	Teil 7 (1989-09)	—
14	ORS 132 Ex	Hekatron	Teil 7 (1989-09)	Zonen 1 und 2
15	ORS 142	Hekatron	Teil 7 (1989-09)	—
16	ORS 142 Ex	Hekatron	Teil 7 (2001-03)	Zonen 1 und 2
17	Serie 65 - 55000-317 -	Apollo	Teil 7 (2001-03)	—
<u>Wärmedifferentialmelder</u>				
18	WMX 1000 D 60	Minimax	Teil 5, Klasse 1*	—
19	62 056-1 mit Sockel 62 060	effeff Fritz Fuss	Teil 5, Klasse 1*	—
20	62 057-1 mit Sockel 62 060	effeff Fritz Fuss	Teil 5, Klasse 1*	—

- 1
 DIN EN 54
 DIN EN 54-2
 DIN EN 54-5
 DIN EN 54-7
 DIN EN 54-8
 DIN EN 54-9
- 2
 DIN EN 60 079-14
- Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; Ausgabe 1996-10
 Brandmeldezentralen; Ausgabe 1997-12
 Wärmemelder; Punktförmige Melder mit einem Element mit statischer Ansprechschwelle; Ausgabe 1989-09, Ausgabe 2001-03
 Punktförmige Rauchmelder; Rauchmelder nach dem Streulich-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip; Ausgabe 1998-09, Ausgabe 2001-03
 Wärmemelder mit hohen Ansprechtemperaturen; Ausgabe 1989-09
 Erprobungstest; Ausgabe 1984-08
 Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche;
 Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen; Ausgabe 1998-08

21	55000-100	Apollo	Teil 5, Klasse 1*	—
22	BD 957	Siemens	Teil 5, Klasse 1*	—
23	SDT 210	Siemens	Teil 5, Klasse 1*	—
24	D 901 Ex mit EX-MS 6/7	Siemens	Teil 5, Klasse 1*	Zonen 1 und 2
25	D 921 Ex mit EX-MS 6/7	Siemens	Teil 5, Klasse 1*	Zonen 1 und 2
26	TS 217	Hekatron	Teil 5, Klasse 1*	—
27	TS 217 Ex	Hekatron	Teil 5, Klasse 1*	Zonen 1 und 2
28	TDS 247	Hekatron	Teil 5, Klasse A1**	
29	Serie 65 - 5500-122 -	Apollo	Teil 5, Klasse A1**	—
<u>Wärmemelder für erhöhte Temperaturen</u>				
30	BM 980	Siemens	Teil 8 ***	—
31	55000-103	Apollo	Teil 8 ***	—
32	55000-104	Apollo	Teil 8 ***	—
* DIN 54-5 Ausgabe 1989-09 ** DIN 54-5 Ausgabe 2001-03 *** Der Melder darf nur in solchen Bereichen installiert werden, in denen aus betrieblichen Gründen erhöhte Temperaturen auftreten.				

- 2 Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird wie folgt ergänzt:
 Die Liste 2 wird um drei Schließgeschwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung für Rolltore, lfd. Nr. 3.11, 3.12 und 3.13, ergänzt.

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Feststellung durch Magnettyp	Hersteller	Leistung P [W]
3.11	FS 25.20	07.P1.120-0397	GfA/Brinkmann	24
3.12	FS 50.20	08.P1.120-0207	GfA/Brinkmann	26
3.13	FS 110.18	08.P1.120-0207	GfA/Brinkmann	26

Die Liste 3 wird um eine Lichtschranke, lfd. Nr. 5, ergänzt.

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller
5	MLV 12-54-2563/49/124	Visolux

Bolze

Beglaubigt