

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Juni 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-345
Telefax: 030 78730-416
GeschZ.: I 55-1.40.21-37/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 3. April 2006

Zulassungsnummer:

Z-40.21-302

Antragsteller:

Dehoust GmbH
Gutenbergstraße 5-7
69181 Leimen

Zulassungsgegenstand:

Blasgeformte Behälter mit integrierter Auffangvorrichtung
aus Polyethylen (PE-HD)
Typ "Triosafe 750 l / 1000 l"
Behältersystem

Geltungsdauer bis:

31. März 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-302 vom 5. März 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Die Änderung betrifft in der Anlage 5 – Aufstellbedingungen – die Festlegungen der Entnahmemengen im Behältersystem.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

- Die in Anlage 5, Blatt 2, vom 3. April 2006 aufgeführte Tabelle "Bezugsmaße für die Einbautiefe des Grenzwertgebers" wird wie folgt geändert und neu erstellt:

Tabelle: Bezugsmaße für die Einbautiefe des Grenzwertgebers

bei Reihen- und Blockaufstellung Entnahmemengen bis 25 kg/h (30 l/h)

bei Winkel- bzw. variabler Aufstellung Entnahmemengen bis 17 kg/h (20 l/h)

Inhalt der Tanks (l)	Anzahl der Tanks	Durchmesser der Staudüse (mm)	Bezugsmaß* für den Grenzwertgeber (gemessen von der Oberkante des Behälterstutzens) (mm)
750	1	6	315
	2	6	250
	3 bis 5	6	255
	6 / 7	6	245
	8 bis 11	6	235
	12 bis 14	6	230
	15 bis 19	6	240
	20 bis 25	6	235
1000	1	6	345
	2	6	290
	3 bis 4	6	305
	5 / 7	6	280
	8 bis 11	6	305
	12 bis 14	6	295
	15 bis 19	6	265
	20 bis 25	6	255

* entsprechend Bericht des TÜV Nord, Anlagentechnik vom 26.02.2002 zur Akte: 8237 BG Dehoust in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-65.17-182 für den verwendeten Grenzwertgeber Typ: 12K/14/NK der Fa. AFRISO

Die weiteren Bestimmungen behalten ihre Gültigkeit.

Leichsenring

