

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 29. Mai 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-345
Telefax: 030 78730-416
GeschZ.: I 55-1.40.21-43/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. Oktober 2006

Zulassungsnummer:

Z-40.21-390

Antragsteller:

Schütz GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
56242 Selters

Zulassungsgegenstand:

Blasgeformte Behälter mit integrierter Auffangvorrichtung
aus Polyethylen (PE-HD)
hochwassersichere Behälter
Typ TIT-K 1000 I HWS

Geltungsdauer bis:

30. Oktober 2011

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-390 vom 27. Oktober 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Die Änderung betrifft die Überwachungskennwerte.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

- **In Anlage 4, Blatt 2 wird die Tabelle 1.3.1 (Prüfgrundlage Wanddicken, Behältermassen) ergänzt und wie folgt neu gefasst:**

1.3.1 Prüfgrundlage Wanddicken, Behältermassen

Tabelle: Formmasse Lupolen 4261 AG UV

Eigenschaft	Messpunkt/Maßgabe	Messwert	
		Innenbehälter	Auffangbehälter
Mindestwanddicke (mm)	im Bereich der Ecken und Kanten oben	7,3	2,0
	unten		2,2
	im Bodenbereich im Bereich der Quetschnaht	5,6 3,0	3,4
	in den übrigen Bereichen (Flächen)	7,2	2,0
Mindestmasse (kg)	Behälter ohne Zubehör	82,45	22,35

Weitere Bestimmungen werden nicht berührt.

Waltemath

