

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

15. November 2006

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEA to

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 22. September 2008  
Geschäftszeichen: III 3-1.19.22-171/08

Zulassungsnummer:  
**Z-19.22-1798**

Geltungsdauer bis:  
**30. November 2009**

Antragsteller:  
**Dämmstoff-Fabrik Klein GmbH**  
Neuweg 1- 4, 67308 Zellertal

Zulassungsgegenstand:

**Brandschutzumhüllung "Hapuflam 8002 .."**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.22-1798 vom 15. November 2006.. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert/ergänzt, geändert und ergänzt.

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand ist die Brandschutzumhüllung vom Typ "Hapuflam 8002 ..".

1.1.2 Die Brandschutzumhüllung ist aus einem speziellen Brandschutzgewebe - bestehend aus einem Glasfasergewebe und einem dämmschichtbildenden Baustoff, dessen Wirkungsweise auf der Bildung eines wärmedämmenden Schaumes im Brandfall beruht, so dass Spalten und Öffnungen ausgefüllt werden - und aus Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

Die Brandschutzumhüllung verhindert, insbesondere auf Grund der Wirkungsweise des dämmschichtbildenden Baustoffes, im Falle der Selbstentzündung von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) durch Kurzschluss oder Überhitzung die Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung versehenen elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) über mindestens 90 Minuten.

1.1.3 In Abhängigkeit der Farbgebung des Brandschutzgewebes - wobei die Farbgebung keinen Einfluss auf die brandschutztechnische Wirksamkeit des Zulassungsgegenstandes hat - werden folgende Ausführungen der Brandschutzumhüllung vom Typ "Hapuflam 8002 .." unterschieden:

OE (orange) bzw. OE-LG (orange), WS (weiss) bzw. WS-LG (weiss), GR (grau) bzw. GR-LG (grau), SW (schwarz) bzw. SW-LG (schwarz), GB (gelb), GN (grün), BL (blau), BR (braun), RT (rot).

1.1.4 Das Brandschutzgewebe ist schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1)<sup>1</sup>.

#### 1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzumhüllung vom Typ "Hapuflam 8002 .." ist eine Vorkehrung zur Behinderung der Brandentstehung und Verhinderung der Brandweiterleitung durch elektrische Leitungen (Kabeln) oder Leitungsanlagen (Kabelanlagen).

Unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.1.4 ist über die Zulässigkeit der Anwendung an elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, zu entscheiden.

Unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.1.4 ist die Anwendung der Brandschutzumhüllung an elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen jedoch dann zulässig, wenn die entsprechenden Leitungen und Leitungsanlagen abgegrenzt

- in Installationskanälen/-schächten oder
- über Unterdecken oder ggf.
- durch entsprechende Konstruktionen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)<sup>1</sup> Baustoffen mit geschlossener Oberfläche gemäß MLAR<sup>2</sup> (Abschnitte 3.2.1 und 3.5) verlegt sind.

1.2.2 Die Brandschutzumhüllung vom Typ "Hapuflam 8002 .." darf zur Umhüllung von vertikal, horizontal oder schräg verlegten bzw. angeordneten Einzelkabeln, Kabelbündeln und Kabeln oder Kabelbündeln auf nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)<sup>1</sup> Kabel-

<sup>1</sup> DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

<sup>2</sup> MLAR:2005-11 Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Fassung November 2005

pritschen oder -leitern, jeweils zwischen raumabschließenden Bauteilen, angewendet werden (s. Abschnitt 3.1).

Die Größe der Kabel oder Kabelbündel bzw. deren Gesamtleiterquerschnitt sowie die Größe der Kabeltragekonstruktionen sind dabei nicht beschränkt.

1.2.3 Nachträgliche Änderungen an der Kabelbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5.2).

1.2.4 Die Brandschutzumhüllung darf nicht in Feuchträumen oder Bereichen mit hoher Feuchtebeanspruchung eingesetzt werden. Sie darf ständiger, unmittelbarer Nässe (z. B. nicht abtrocknendes Schwitzwasser) sowie unmittelbaren Witterungseinflüssen - wie insbesondere Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV Einstrahlung - nicht ausgesetzt werden.

Sofern die Brandschutzumhüllung in Bereichen angewendet werden soll, an denen sie der Beanspruchung durch Chemikalien oder Lösemittel ausgesetzt ist, sind weitere Nachweise erforderlich.

Prof. Hoppe

Beglaubigt

