

Bescheid

über die Ergänzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom

29. September 2005

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamts

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEA tc

Tel.: +49 30 78730-0

Fax: +49 30 78730-320

E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 12. November 2008
Geschäftszeichen: I 53-1.65.30-64/08

Zulassungsnummer:

Z-65.30-140

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2010

Antragsteller:

W + H Tankschutz GmbH

Industriestraße 9c, 34260 Kaufungen-Papierfabrik

Zulassungsgegenstand:

**Leckschutzauskleidung vom Typ "WH 1 B" als Teil eines Leckanzeigegerätes für
Behälter zum Lagern von Ottokraftstoffen, Flugturbinenkraftstoffen, Dieselkraftstoff
und Fettsäure-Methylester**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-140 vom 29. September 2005, geändert durch Bescheid vom 11. April 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Bemerkung: die Ergänzung betrifft ein Werk für die Rußlackbeschichtung.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt.

Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung:

2.2.1 Herstellung

Die Polyurethanfolie für die Einlage und die Schutzplatte darf nur im Werk der Firma Epurex Films GmbH & Co. KG in Walsrode und das Vlies Typ "LSV 2" für die Zwischenlage nur im Werk der Firma Emendoerfer Nachf. Baur Vliesstoffe GmbH in Dinkelsbühl bzw. Typ "CONTEX 500 U" im Werk der Firma ETK s.r.o. in CZ-Jablonec n.N. hergestellt werden. Die Folie für die Einlage und die Schutzplatte darf nur durch Rakelverfahren im Werk der Firma ISP GmbH in Limburg/Offheim oder der Firma TAG Composites and Carpets in Krefeld und das Vlies Typ "LSV 2" für die Zwischenlage nur durch Imprägnierung im Werk der Firma ISP GmbH, in Limburg/Offheim dauerhaft mit Rußlack beschichtet werden. Das Vlies Typ "CONTEX 500 U" wird vom Hersteller in leitfähiger Ausführung geliefert. Die Konfektionierung der Polyurethanfolie darf nur im Werk des Antragstellers entsprechend Anhang 1.2, Abschnitt 1 der ZG-LAGB erfolgen. Die Fügenähte der Einlage sind entsprechend DVS-Richtlinie 2225-1¹ herzustellen. Der Schweißnahtausführende oder die für die Schweißnahtausführung verantwortliche Person muss eine gültige Bescheinigung nach DVS-Richtlinie 2212 Teil 3² besitzen. Die Leckschutzauskleidung muss hinsichtlich Bauart und Werkstoffen den in Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgeführten Unterlagen entsprechen.

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage 2 dieses Bescheids.

Eggert



¹ DVS-Richtlinie 2225-1:1991-2; Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau; Schweißen, Kleben, Vulkanisieren
² DVS-Richtlinie 2212-3:1994-10; Prüfung von Kunststoffschweißern - Prüfgruppe III - Bahnen im Erd- und Wasserbau

Prüfungsunterlagen

Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.	Datum/ Änderungszustand
Typ WH 1 B	08-406	28.01.97/02.09.97
Typ WH 1 B	08-405	24.01.97/02.09.97
Stückliste	08-405/406	30.01.97/02.09.97
Montageeinbausatz Benzin	08-430	26.08.98
Stückliste	08-430	26.08.98
WH 1 B Übersichtszeichnung	08-468	04.03.99
Technische Beschreibung		geprüft 30.09.97
Montageanweisung		geprüft 29.11.99
Prüfzeugnis BAM VI. 13/4068-Z/96		21.10.97
Prüfbericht BAM VI. 13/4068-96		21.10.97
Bericht TÜV-Nord e.V.		30.09.97
Sicherheitstechn. Gutachten BAM/III.22/4/97		21.10.97
Prüfbericht BAM VI. 13/4243-1/98		07.04.98
Prüfzeugnis BAM VI. 13/4243-1-Z/98		07.04.98
Prüfbericht BAM VI. 11/4283/98		24.06.98
Prüfzeugnis BAM VI. 11/4283-Z/98		25.06.98
Prüfzeugnis BAM VI. 11/4705/02		26.03.03
Prüfzeugnis BAM VI. 11/4781/03		23.05.03
epurexfilms: Beständigkeit einer TPU-Ether-Folie gegen Mikrobenbefall		05.12.03
Bericht TÜV-Nord GmbH Auftr.-Nr. 8101 372 662		03.08.05
Bericht TÜV-Nord GmbH Auftr.-Nr. 8101 372 662		27.05.05
Bericht TÜV-Nord GmbH Auftr.-Nr. 8100733746		09.11.04
ETK s.r.o.: Konformitätserklärung		19.94.04
ETK s.r.o.: Protokollnr. 00115/119/2004		18.03.04
Prüfbericht TÜV NORD CERT GmbH Nr. 08 204 554877		29.09.08

