

Bescheid

**über die Änderung und Verlängerung
der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

8. Februar 2008

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 15. April 2009 Geschäftszeichen:
III 22-1.19.15-298/08

Zulassungsnummer:
Z-19.15-1452

Geltungsdauer bis:
30. April 2014

Antragsteller:
Promat GmbH
Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

**Kabelabschottung "PROMASTOP-Kombischott 90, Typ E"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1452 vom 8. Februar 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

1. In Abschnitt 2.1.1, Tabelle 1 entfällt folgende Zeile:
 - Zeile 4, "RP XV" der Fa. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck, DIN 18 165-1.
2. Abschnitt 2.1.1 Tabelle 1, Zeile 5 wird wie folgt geändert:
"Hardrock II" der Fa. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck, DIN EN 13162.
3. Abschnitt 2.1.5 erhält folgende Fassung:
An den Rohren nach Abschnitt 1.2.6.1 müssen Rohrabschottungen unter Verwendung von Rohrmanschette "PROMASTOP- Brandschutzmanschette" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.17-307 angeordnet werden.
4. In den Anlagen 1 und 4 entfallen folgende Hinweise:
"PROMASTOP-Rohrmanschette Typ RM s. Anlage 12" und
"Kunststoffrohre nach Abschnitt 1.2.6.1"
5. In den Anlagen 2 und 5 entfallen folgende Hinweise:
"bzw. PROMASTOP-Rohrmanschette Typ RM s. Anlage 12"
6. In der Anlage 3 entfällt folgender Hinweis:
"bzw. PROMASTOP-Rohrmanschette Typ RM"
7. In der Anlage 13 entfällt folgender Hinweis:
"bzw. PROMASTOP-Rohrmanschette Typ RM nach Zul. Nr. Z-19.17-1320"
8. Auf dem Kopf der Anlage 13 wird der Text wie folgt geändert:
Kabelabschottung PROMASTOP-Kombischott 90, Typ E der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 - Einbau der PROMASTOP-Brandschutzmanschette an Kunststoffrohren/Decken- einbau -
9. Die Anlagen 7 und 12 entfallen.

Prof. Hoppe

