

Bescheid

**über die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

19. Dezember 2008

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfam**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 11. Mai 2009 Geschäftszeichen:
III 53-1.43.11-9/2009

Zulassungsnummer:
Z-43.11-217

Geltungsdauer bis:
18. Dezember 2013

Antragsteller:

Palazetti Lelio S.p.A.
Via Roveredo 103, 33080 PORCIA (PN), ITALIEN

Zulassungsgegenstand:

Kamineinsatz "MULTIFIRE 45 NEW GENERATION IDRO"



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.11-217 vom 19. Dezember 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

1. Der Abschnitt 2.1.1 der Besonderen Bestimmungen wird wie folgt geändert:
Der letzte Spiegelstrich erhält folgende Fassung:
"- Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DIN 4751-2 mit einem Ansprechdruck von 2,0 bar"
2. Der Abschnitt 5 der Besonderen Bestimmungen wird wie folgt geändert:
Der erste Absatz erhält folgende Fassung:
"Für den Betrieb des Kamineinsatzes mit Wärmetauscher ist die Bedienungsanleitung des Herstellers maßgebend, soweit nachstehend nichts Zusätzliches bestimmt ist."

Der vierte Absatz erhält folgende Fassung:

"Der Kamineinsatz mit Wärmetauscher darf nur mit geschlossener Feuerraumtür betrieben werden. Für den Betrieb des vorgenannten Kamineinsatzes darf nur naturbelassenes Scheitholz oder Holzpellets verwendet werden."

Kersten

Dr. Müller

