

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 22. Mai 2020

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

14.12.2020

Geschäftszeichen:

III 36-1.19.140-272/20

Zulassungsnummer:

Z-19.140-2465

Geltungsdauer

vom: **14. Dezember 2020**

bis: **22. Mai 2025**

Antragsteller:

Schüco International KG

Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld

Zulassungsgegenstand:

**Bauprodukte für Brandschutzkonstruktionen (Verbinder, Isolatoren, Glashalterungen
und -halteleisten, spezielle Dichtungen)**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.140-2465 vom
22. Mai 2020.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und vier Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet
werden.

DIBt

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der folgenden Bauprodukte der Serien "Schüco FireStop ADS 90 FR 90" und "Schüco FireStop ADS 90 FR 30" für Brandschutzkonstruktionen:

- Isolatoren für Rahmenprofile und Verbinder
- Eck- und T- Verbinder
- Glashalterungen
- Glashalteleisten
- spezielle Dichtungen

Die Zulassungsgegenstände sind zur Verwendung für Bauarten zum Errichten von Brandschutzverglasungen und für Feuerschutzabschlüsse geeignet, wenn sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweiligen Brandschutzverglasung bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des Feuerschutzabschlusses aufgeführt sind.

2. Abschnitt 2.1.5 wird wie folgt geändert:

Der erste Satz erhält folgende Fassung:

Die Glashalteleisten sind Strangpressprofile nach DIN EN 12020-1¹ entsprechend Anlage Ä/E 1.1 aus Aluminium der Legierung EN AW-6060 nach DIN EN 755-2².

3. Abschnitt 2.1.2 erhält folgende Fassung:

Die Isolatoren müssen aus nichtbrennbaren³ speziellen sog. Brandschutzmassen der Firma Schüco International KG, Bielefeld, bestehen und - je nach Serie - mit Artikelnummern und Abmessungen den Anlagen 3.1 und 3.2 bzw. Ä/E 3.1.1 und Ä/E 3.2.1 entsprechen.

4. Anlage 1.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage Ä/E 1.1 dieses Bescheids ersetzt.

5. Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die folgenden Anlagen dieses Bescheids ergänzt:


- Anlage Ä/E 3.1.1
- Anlage Ä/E 3.2.1
- Anlage Ä/E 4.1.1

Heidrun Bombach
Referatsleiterin


Beglaubigt
Dinse

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | DIN EN 12020-1:2008-06 | Aluminium und Aluminiumlegierungen; Stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063; Teil 1: Technische Lieferbedingungen |
| 2 | DIN EN 755-2:2016-10 | Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften |
| 3 | Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2019, s. www.dibt.de | |


178740




463600




300370




300380




173810




173220




150790




467340




150800




150810




150830




173800




178730




300430



173820



463640




Bauprodukte für Brandschutzkonstruktionen

Glashalteleisten für Schüco FireStop ADS90

Anlage Ä/E 1.1

Isolatoren Nennmaß



Profil Art.-Nr.	Isolator* Art.-Nr.	Isolator a x b x l
491410 491440 491470	265299	9x26x1000
491420 491450 491480	265301	9x36x1000
491430 491460 491490	242871	9x94x1000


*(Die Materialangabe ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.)

Bauprodukte für Brandschutzkonstruktionen

Isolatoren für Schüco FireStop ADS90FR30

Anlage Ä/E 3.1.1

Isolatoren Nennmaß



T-Verbinder im Umfeld des FSA		
Profil Art.-Nr.	Isolator* Art.-Nr.	Isolator a x b x l
491410 491440 491470	265380	8x18x100
491420 491450 491480	265382	8x28x100
491430 491460 491490	265383	8x86x100




*(Die Materialangabe ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.)

Bauprodukte für Brandschutzkonstruktionen





Isolatoren Kurzstücke für Schüco FireStop ADS90FR30

Anlage Ä/E 3.2.1

265068



265069



Bauprodukte für Brandschutzkonstruktionen

Glashalter für Schüco FireStop ADS90FR30

Anlage Ä/E 4.1.1