

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 17. Oktober 2019

Nummer:
Z-6.500-2429

Antragsteller:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94
33803 Steinhagen

Gegenstand des Bescheides:
Bauart zum Errichten der Feststallanlage "FSA-FLEXControl"

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 26.07.2024 Geschäftszeichen:
III 71-1.6.500-98/24

Geltungsdauer
vom: **26. Juli 2024**
bis: **17. Oktober 2024**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2429 vom 17. Oktober 2019,
ergänzt durch Bescheid vom 17. Oktober 2023.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen Bauartgenehmigung sowie dem vorgenannten Bescheid und darf nur
zusammen mit diesen verwendet werden.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

1. Die Anlage 2E der allgemeinen Bauartgenehmigung vom 17. Oktober 2023 wird ersetzt durch die Anlage 2EE dieses Bescheides.

Christina Pritzkow
Referatsleiterin

Beglaubigt
Biedermann

Tabelle 4: Feststellvorrichtungen

Elektromagnete für Schiebeabschlüsse mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, die in Öffnungsantriebe und/oder Schließgeschwindigkeitsregler integriert sind

Lfd. Nr.	Typ (Hersteller)	Zulassung	1) Bauteil, in welches der Elektromagnet integriert ist 2) Hersteller 3) Öffnen/Schließen	Elektrische Leistung [W]	Betriebsumgebungsbedingungen ¹	
					Schutzart	Temperatur [°C]
1	01.148.2 (Kendrion)	Z-6.510-2314	1) SB 3.3.x 2) Kendrion 3) manuell/Gewicht	2,15	IP40	-15 bis +40
2	01.128.2 (Kendrion)	Z-6.510-2314	1) SB 2.4.1.x 2) Kendrion 3) motorisch/Gewicht	5,0	IP54	-15 bis +40
3	01.178.2 (Kendrion)	Z-6.510-2314	1) SB 4.1.2.x 2) Kendrion 3) motorisch/Gewicht	4,9	IP54	-15 bis +40
4	Combin. B (KEB) 0102120-0557	Z-6.510-2296	-	6,0	IP40	-15 bis +40
5	Combin. B (KEB) 0102120-0317	Z-6.510-2296	-	6,0	IP40	-15 bis +40
6	Combin. B (KEB) 0202120-1187	Z-6.510-2296	-	6,0	IP40	-15 bis +40
7	Combin. B (KEB) 0202130-0817	Z-6.510-2296	-	6,0	IP40	-15 bis +40
8	Combin. B (KEB) 0602120-0267	Z-6.510-2296	ATS 100-3-MOF ATS 200-8-MOF ATS 300-MOF ATS 400-MOF ATS 600-MOF ATS 900-MOF ATS 100-3-MOFE ATS 300-MOFE	11,0	IP54	+5 bis +40
9	Combin. B (KEB) 0602120-5627	Z-6.510-2296	-	12,0	IP40	-15 bis +40

¹ Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers

Bauart zum Errichten der Feststellanlage "FSA-FLEXControl"

Tabelle 4: Feststellvorrichtungen - Elektromagnete für Schiebeabschlüsse mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, die in Öffnungsantriebe und/oder Schließgeschwindigkeitsregler integriert sind

Anlage 2EE