

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 23. Dezember 2019

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten

Datum:

26.07.2024

Geschäftszeichen:

III 71-1.6.500-100/24

Nummer:

Z-6.500-2452

Geltungsdauer

vom: **26. Juli 2024**

bis: **23. Dezember 2024**

Antragsteller:

Hodapp GmbH & Co. KG

Großweierer Straße 77

77855 Achern

Gegenstand des Bescheides:

Bauart zum Errichten der Feststallanlage "HPS-ADVANCED FSA"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2452 vom
23. Dezember 2019.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2452 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

1. Die Anlage 4 der allgemeinen Bauartgenehmigung vom 23. Dezember 2019 wird ersetzt durch die Anlage 4E dieses Bescheides.

Christina Pritzkow
Referatsleiterin

Beglaubigt

Tabelle 6: Feststellvorrichtungen
 Elektromagnete für Schiebeabschlüsse mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, die in Öffnungsantriebe und/oder Schließgeschwindigkeitsregler integriert sind

| Lfd. Nr. | Typ (Hersteller) | Zulassung | 1) Bauteil, in welches der Elektromagnet integriert ist 2) Öffnen/Schließen | Elektrische Leistung [W] | Betriebsumgebungsbedingungen ¹ | |
|----------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|---|-----------------|
| | | | | | Schutzart | Temperatur [°C] |
| 1 | 01.024.2 (Kendrion) | Z-6.510-2314 | 1) SB2.2.x und SB2.3.x 2) manuell/Gewicht | 5,0 | IP54 | -15 bis +40 |
| 2 | 01.148.2 (Kendrion) | Z-6.510-2314 | 1) SB 3.3.x 2) manuell/Gewicht | 2,15 | IP40 | -15 bis +40 |
| 3 | 01.128.2 (Kendrion) | Z-6.510-2314 | 1) SB 2.4.1.x 2) motorisch/Gewicht | 5,0 | IP54 | -15 bis +40 |
| 4 | 01.178.2 (Kendrion) | Z-6.510-2314 | 1) SB 4.1.2.x 2) motorisch/Gewicht | 4,9 | IP54 | -15 bis +40 |
| 5 | Combin. B (KEB) 0102120-0317 | Z-6.510-2296 | - | 6,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 6 | Combin. B (KEB) 0102120-0557 | Z-6.510-2296 | - | 6,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 7 | Combin. B (KEB) 0202120-1187 | Z-6.510-2296 | - | 6,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 8 | Combin. B (KEB) 0202130-0817 | Z-6.510-2296 | - | 6,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 9 | Combin. B (KEB) 0502130-0577 | Z-6.510-2296 | - | 10,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 10 | Combin. B (KEB) 0602120-0267 | Z-6.510-2296 | - | 11,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 11 | Combin. B (KEB) 0602120-3627 | Z-6.510-2296 | - | 4,8 | IP40 | -15 bis +40 |
| 12 | Combin. B (KEB) 0602120-4002 | Z-6.510-2296 | - | 12,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 13 | Combin. B (KEB) 0702120-2817 | Z-6.510-2296 | - | 16,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 14 | Combin. B (KEB) 0702120-4000 | Z-6.510-2296 | - | 16,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 15 | Combin. B (KEB) 0802120-4001 | Z-6.510-2296 | - | 21,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 16 | Combin. B (KEB) 06.02.120-0267 | Z-6.510-2236 | ATS 100-3-MOF(E) ATS 200-8-MOF ATS 300-MOF(E) ATS 400-MOF ATS 600-MOF ATS 900-MOF | 11,0 | IP40 | -15 bis +40 |
| 17 | GT70A56 (Schnetz) | Z-6.510-2344 | LR-36-K-F und Torschl. ATS 100-3-F ATS 200-8-F | 3,0 | IP30 | 0 bis +50 |

¹ Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers

Bauart zum Errichten der Feststellanlage "HPS-ADVANCED FSA"

Anlage 4E

Tabelle 6: Feststellvorrichtungen - Elektromagnete für Schiebeabschlüsse mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, die in Öffnungsantriebe und/oder Schließgeschwindigkeitsregler integriert sind