

## Bescheid

über die Ergänzung der  
allgemeinen Bauartgenehmigung  
vom 6. Dezember 2021

**Nummer:**  
**Z-6.500-2591**

**Antragsteller:**  
**KOS Spezialtüren GmbH**  
Landwehr 152-156  
46514 Schermbeck

**Gegenstand des Bescheides:**  
**Bauart zum Errichten der Feststallanlage "KOS Spezialtüren FSA 1"**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 07.08.2024      Geschäftszeichen:  
III 71-1.6.500-79/24

**Geltungsdauer**  
vom: **7. August 2024**  
bis: **6. Dezember 2026**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2591 vom  
6. Dezember 2021.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen  
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

Abschnitt 2.2 erhält folgende Fassung:

### 2.2 Auslösevorrichtung mit Energieversorgung und Feststellvorrichtung mit Energieversorgung (Gerätekombination)

Für die Feststellanlage "KOS Spezialtüren FSA 1" muss die Gerätekombination "KOS GK1" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z 6.510-2590 oder die Gerätekombination "KOS GK2" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z 6.510-2656 verwendet werden. Die Feststellanlage muss mit aktivierter Leitungsüberwachung betrieben werden. Da die Feststellanlage für Abschlüsse mit motorischem Öffnungsantrieb verwendet wird, muss durch die Auslösevorrichtung sichergestellt werden, dass der Öffnungsantrieb bei Alarm oder Störung abgeschaltet wird und den Schließvorgang des Abschlusses nicht behindert.

Die Energieversorgung der Gerätekombination muss auch die Brandmelder nach Abschnitt 2.3 mit einer Gleichspannung von 24 V versorgen.

Die Feststellvorrichtung muss die zum Schließen des Abschlusses erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung oder des Handauslösetasters den Abschluss zum Schließen freigeben.

Tabelle 1: Betriebsumgebungsbedingungen der Gerätekombination nach Angabe des Herstellers:

Schutzart	IP00
Relative Luftfeuchte	25 % bis 95 % rel. F.
Lufttemperatur	+5 °C bis +40 °C

Christina Pritzkow  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Biedermann